

**Městská část Praha 16, Václava Balého 23/3, 153 00 Praha–Radotín, IČO :  
00241598, DIČ : CZ00241598, zastoupena starostou Mgr. Karlem Hanzlíkem**

v zastoupení, s odkazem na Příkazní smlouvu, Ing. Petrem Šíškou, IČO 70550581

---

**Dobrovolná dodatečná informace - podlimitní zakázka ve zjednodušeném řízení na stavební práce  
dle §52 a) zákona 134/2016 Sb. pro akci :**

**„ZŠ Loučanská – vestavba školní auly do atria budovy ZŠ a nástavba  
sborovny“**

**Ke dni 12.06.2017**

**Dobrovolná dodatečná informace zadavatele – III. :**

**Dotaz Č.1**

Žádáme o doplnění Projektové dokumentace EPS a o doložení (doplněných) nepřesných specifikací KPL položek.

V objektu SO 001 část Slaboproud EPS pododdíl EPS jsou uvedené položky:

***1. kpl s odkazem na Požární a bezpečnostní řešení stavby. „Podklady do soutěže veřejných zakázek mají mít dle zákona o veřejných zakázkách patřičné parametry a tady to není splněno“***

**Odpověď Č.1>>>**

Rozvaděč záložního zdroje a ovládání otevírání oken je součástí dodávky EPS – tyto položky budou součástí budoucí dodatečné zakázky – prosíme neoceňovat. Případně oceněné položky v již zaslaných nabídkách budou při hodnocení nabídek odečteny. Děkuji za pochopení.

**Dotaz Č.2**

V objektu SO 001 výkaz výměr v části elektroinstalace v položce č. 14 a pol. č.15 má nedostatečný popis ventilátoru.

**Odpověď Č.2>>>**

ad. 2 nástěnný ventilátor (odvětrání hygienického zázemí) – axiální s doběhem, 410 m3/hod. spínaný s osvětlením pohybovým čidlem

stropní ventilátor (odvětrání místnosti bateriových záložních zdrojů) – axiální 100 m3/hod. spínaný teplotním čidlem

### Dotaz Č.3

V objektu SO 001 položka č. 11,12,13 a objektu SO 002 položka č. 7 a 8 není bližší specifikace svítidel. V technické zprávě pro objekt SO 001 se píše, že si světla vybere a dodá investor.

**Máme položky neoceňovat? V případě, že máme položky ocenit žádáme o bližší specifikaci.**

### Odpověď Č.3>>>

osvětlovací tělesa: SO 001:

- pol.11 – přisazené kruhové svítidlo - mléčný kryt bez rámečku, LED zdroj 5 W, krytí IP 44
- pol.12 – přisazené kruhové svítidlo - mléčný kryt bez rámečku, LED zdroj 7 - 10W
- pol.13 – bateriové autonomní svítidlo nouzového osvětlení s LED zdrojem

SO 002:

- pol.7 – stropní svítidlo přisazené mléčný kryt, LED zdroj 49W, 5200 lm, 3000 K
- pol.8 – přisazené kruhové svítidlo - mléčný kryt bez rámečku, LED zdroj 5 - 10W

### Dotaz Č.4

V objektu SO 001 položka č. 26 rozvaděč – záložní zdroj pro požární zařízení UPFD – chybí přesná specifikace, v PD Elektroinstalace Silnoproudu je pouze odkaz na požární a bezpečnostní řešení stavby.

### Odpověď Č.4>>>

**Viz odpověď č. 1** - Rozvaděč záložního zdroje a ovládání otevírání oken je součástí dodávky EPS – tyto položky budou součástí budoucí dodatečné zakázky – prosíme neoceňovat. Případně oceněné položky v již zaslaných nabídkách budou při hodnocení nabídek odečteny. Děkuji za pochopení.

### Závěrem :

**Zadavatel považuje dodatečné informace za doplňující, které nemění obsahově ZD a nevyžadují zásadní změnu při výpočtu cenové nabídky. Vzhledem k dostatečně vzdálenému termínu lhůty na vypracování a podání nabídek – **16.06.2017 v 12.00 hod.** - nebude tento termín měnit. Ostatní zadávací podmínky soutěže zůstávají v platnosti. Zároveň DI zadavatel vyvěsí na Profil zadavatele.**

Děkuji za pochopení.

.....