

**Městská část Praha 16, Václava Balého 23/3,
153 00 Praha – Radotín, IČO : 00241598, DIČ : CZ00241598
zastoupena starostou Mgr. Karlem Hanzlíkem**

v zastoupení, s odkazem na Příkazní smlouvu, Ing. Petrem Šiškou, IČO 70550581

Dodatečné informace k ZD pro akci :

„Přístavba základní školy - Stavební úpravy ZŠ Loučanská 1112/3“

Dotazy uchazečů souhrnně k 26.04.2016

Dotaz Č.1

V soupisu prací stavební části je položka č. 26 Sanace stávajících sloupů s měrnou jednotkou KPL, ke které jsme ale nenašli žádné bližší informace. Ve výkresech statické části je pouze uvedeno, že bude provedena sanace stávajících poškozených sloupů, není ale znám rozsah poškození ani o jaké množství sloupů se jedná. Prosíme o uvedení bližších informací.

Odpověď Č.1>>>

rozsah poškozených sloupů bude určen až po provedení stavebně technického průzkumu. V době realizace projektu, nebylo možné určit přesné množství. Očekává se cca 20%

Dotaz Č.2

Podle technické zprávy má být mimo jiné provedeno bourání stávajícího schodiště před vstupem do krčku a odbourání asfaltu v místě nové výtahové šachty, ve výkazu jsme ale pro ocenění nenašli položky. Prosíme zadavatele o prověření a případné doplnění.

Odpověď Č.2>>>

doplněn dodatek VV – soubor název : ZŠ Radotín nástavba dílen_dodatek_VV

Dotaz Č.3

Podle technické zprávy mají být nová okna na západní stranu osazena bezpečnostním zasklením Connex, v tabulce oken ale takový požadavek uveden není. Navíc se jedná o okna O2 a O3, která vedou jak na západní, tak na jiné strany a v soupisu prací jsou uvedena vždy pod jednou položkou. Prosíme zadavatele o prověření a případnou úpravu.

Odpověď Č.3>>>

doplněno do výpisu oken – soubor název : Radotín - ZŠ přístavba- vypis - okna_revize

Dotaz Č.4

Podle technické zprávy mají být stávající okna v 1.NP osazena bezpečnostním zasklením Connex, v soupisu prací jsme ale pro ocenění položku nenašli. Prosíme zadavatele o prověření a případné doplnění.

Odpověď Č.4>>>

doplněn dodatek VV – soubor název : ZŠ Radotín nástavba dílen_dodatek_VV

Závěrem :

Zadavatel považuje dodatečné informace za doplňující, které nemění obsahově ZD a nevyžadují zásadní změnu při výpočtu cenové nabídky, a vzhledem k dostatečně vzdálenému termínu lhůty podání nabídek – 5.5.2016 v 10.00 hod. - nebude tento termín měnit.

Ostatní podmínky soutěže zůstávají v platnosti

Děkuji za pochopení.

.....